



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038  
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: [t1\\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru](mailto:t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru)  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Тамбов.  
(место составления акта)

14 февраля 2018г.  
(дата составления акта)  
11<sup>00</sup>  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ТЗ/214 - 630

По адресу/адресам: 392026, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Сенько, д. 10.  
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Н.Н.  
Перуновского №ТЗ/214-630 от 31 января 2018 г. о проведении плановой выездной  
проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального  
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №  
35". (МАОУ "СОШ №35"). (ИНН: 6833006248; ОГРН: 1036894110186) ОКВЭД: 85.14. тел.  
734955; 440906, [tambov3589@yandex.ru](mailto:tambov3589@yandex.ru) [tambov3517@yandex.ru](mailto:tambov3517@yandex.ru)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

12 февраля 2018г. с 08 час.30 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 7,5 часов

13 февраля 2018г. с 08 час.30 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 7,5 часов

14 февраля 2018г. с 08 час.30 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 2,5 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/17,5ч.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С ксерокопией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор Гутор Ирина Юрьевна  
(фамилии, инициалы,

*Сутин*  
подпись,

12.02.18г 08<sup>30</sup>  
дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Владимир Алексеевич Везёнкин, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области тел. (56-14-50).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- директор Гутор Ирина Юрьевна
- зам. директора по АХР Алюшин Олег Георгиевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

В ходе проведения проверки:

### Краткая характеристика электроснабжения.

Энергоснабжающая организация (наименование, наименование источника электроснабжения) ОАО «ТОСК» договор №2346 от 17.03.2017г. с приложениями. Граница эксплуатационной ответственности сторон (№ фидера, длина и сечение ВЛ-КЛ)-на кабельных конечниках в ВРУ-0,4кВ зданий потребителя (ТП-373 и ТП-253) Категория надежности электроприемников (I-ая и II-ая категория: наименование, мощность): потребитель II категории - 280 кВт. Установленные приборы коммерческого и технического учёта энергии: (соответствие трансформаторов тока нагрузке, наличие мест незащищенных от несанкционированного доступа

№п/п	Тип счётчика	№	Гос поверка	ТТ
1.	СЭТ 3А	333070	2016	
2.	СЭТ 3А	332450	2016	
3.	СЭТ 3А	333464	2016	
4.				
5.				
6.				

Автономный источник электроснабжения (тип, мощность, состояние, организация эксплуатации) отсутствует

Наличие ЭТЛ (дата регистрации, № регистрационного свидетельства, где зарегистрирована, проверка знаний персоналом) собственной нет

Наличие взрывоопасных зон и производств, их перечень с указанием класса помещения по ПУЭ (ПУЭ 7.3.22; 7.3.38÷7.3.53) нет

Наличие пожароопасных зон и производств (гл.7.4 ПУЭ) нет

### Состав оборудования

Установленная мощность трансформаторов, кол-во ТП (шт./кВА)		всего	в работе	в резерве
		ТМ-40	-	
	ТМ-100	-		
Мощность компенсирующих устройств (кВАр)		-		
Протяжённость ВЛ, КЛ	ВЛ U(В)/L(км)			
	КЛ U(В)/L(км) 0,4кВ	0,8	0,8	
Наличие электронагревательных и термических установок (шт./кВт.)	Всего, в т.ч.			
	Электропечи			
	электроды			
	электроколориферы			
	электроводонагреватели	2/4		
	электроплиты	2/24		
Электродвигателей (шт./кВт.)	всего	15/46	-	
	в т.ч. в/в			
	взрывобез. исполн.			
	в т.ч. импортного			
Электросварочное оборудование (шт./кВА)	Всего, в т.ч.	-	-	
	передвижные уст-ки			

## 2. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

Ответственный за электрохозяйство предприятия и работник, его замещающий, инженер охраны труда и техники безопасности (должность, Ф.И.О., № и дата приказа, № удостоверения, группа по электробезопасности, дата проверки знаний) приказ № 404 от 07.08.17г. ответственный за электрохозяйство зам. директора по АХР Алюшин Олег Георгиевич, проверка знаний 31.01.2018 года IV гр. до 1000В, работник замещающий ответственного за электрохозяйство отсутствует

### Организация работы с персоналом:

Квалификационная комиссия по проверке знаний: отсутствует.

Организация и проведение технической учебы в учебных комбинатах г. Тамбова

Оперативный, оперативно-ремонтный персонал 2 чел.

Оформление журнала проверки знаний и удостоверений о проверке знаний журнал отсутствует, удостоверения соответствует.

Наличие перечня профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности утв. в наличии

Представление работникам предприятия прав:

- ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей не предъявлен
- единоличного осмотра электроустановок не предъявлен.
- выполнять оперативные переключения в электроустановках не предъявлен.
- выдачи нарядов и распоряжений на производство работ в электроустановках не предъявлен

допускающего, ответственного руководителя работ - не предъявлен.

- производителя работ (наблюдающего) не предъявлен.

### Выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

Наличие бланков нарядов в наличии.

Наличие журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям в наличии

Наличие перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации в наличии

Наличие должностных и производственных инструкций в наличии, срок пересмотра соответствует

Периодичность проведения инструктажей раз в 6 месяца.

Периодичность медицинских осмотров один раз в 2 год.

Наличие технической и исполнительной документации в наличии

Наличие протоколов испытаний, измерений, качество их заполнения в наличии, испытания выполнены лабораторией ООО "Сатурн". от 2017г, заполнение удовлетворительное

Укомплектованность средствами защиты, их состояние, своевременность испытаний достаточно, испытания проведены в неполном объёме.

Проведение осмотров оборудования, КЛ, ВЛ, ТП (периодичность, регистрация) документально не подтверждено.

Наличие и выполнение графика ППР документально не подтверждено.

Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок утверждён.

Наличие аптечек или сумок первой помощи (ПТЭЭП 1.7.15 ) в наличии

Наличие защитных касок (ПТЭЭП 1.7.16.) в наличии.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	Не регистрируется периодический осмотр средств защиты	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2; 1.2.6, 1.7.3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п. 1.4.3	зам. директора по АХР Алюшин Олег Георгиевич
2.	Отсутствует работник ответственный за электрохозяйство и замещающий ответственного за электрохозяйство отвечающие требованиям правил.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.3.	зам. директора по АХР Алюшин Олег Георгиевич
3.	Не проведена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке в установленные сроки	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.6. 1.5.18; 1.8.3	зам. директора по АХР Алюшин Олег Георгиевич
4.	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического* и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4.3.	зам. директора по АХР Алюшин Олег Георгиевич
5.	Не предъявлены списки работников:- имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.5.27. п.1.8.9.	зам. директора по АХР Алюшин Олег Георгиевич
6.	Не составлены, ответственным за	Правила технической	зам. директора

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
	электрохозяйство, годовые планы (графики) (план ППР) на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок. График не утверждён техническим руководителем Потребителя.	эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.6.3.	по АХР Алюшин Олег Георгиевич
7.	Средства защиты, изолирующие клещи, одна пара диэлектрических перчаток, один указатель низкого напряжения, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок, не удовлетворяют требованиям соответствующих государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.7.3.	зам. директора по АХР Алюшин Олег Георгиевич
8.	Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ не проводятся в установленные сроки:	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.4.15	зам. директора по АХР Алюшин Олег Георгиевич
9.	Результаты осмотров заземляющих устройств не заносятся в паспорт заземляющего устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.9.	зам. директора по АХР Алюшин Олег Георгиевич
10.	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения не нанести надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.12.5.	зам. директора по АХР Алюшин Олег Георгиевич

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
	Проверка не проводилась.		

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
	Проверка не проводилась.		

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от 14.02.18г. №ТЗ/214 –630 на 3 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*

В.А. Везёнкин.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): директор Гутор Ирина Юрьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

14 февраля 2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

