

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14 т.8-4752-72-26-19 ф.8-4752-72-26-19 E-mail:
gpn_tmb@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД и ПР по г. Тамбову УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Тамбов, ул. Б. Энтузиастов 1 «3», тел. 84752510044, E-mail: gpn_tmb_okt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 170/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*ВРИО директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 35», муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению*

«Средняя общеобразовательная школа № 35»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Тамбова по
пожарному надзору № 170

А.Н.Кулагина

ТО НД и ПР по г. Тамбову УНД и ПР ГУ

МЧС России по Тамбовской области

(наименование органа ГПН)

от « 03 » сентября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 27 » сентября 2018 г. по 13 ч 00 мин « 27 » сентября 2018 г.

проведена плановая проверка

*старшим инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Тамбову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области*

капитаном внутренней службы Мельниковым Олегом Игоревичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35», г. Тамбов, ул. Нагорная, д.14

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *заведующей хозяйством Бусиной Еленой Сергеевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты места расположения огнетушителей, а также места расположения ручного пуска автоматической пожарной сигнализации обозначить знаками пожарной безопасности.	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	до 01.03.2019	
2	Провести расчет необходимого количества огнетушителей	п. 465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	до 01.03.2019	
3	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров на двери эвакуационного выхода из актового зала.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	до 01.03.2019	
4	Организовать проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	до 01.03.2019	
5	Организовать проведение проверки работоспособности аварийного освещения в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя с оформлением акта проверки.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	до 01.03.2019	
6	Организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе элект-	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	до 01.03.2019	

<p>трическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в помещении подвала.</p>			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки во 1 квартале, марте 2019 года.

(квартал, месяц).

*Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Тамбову
Мельников О.И.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



(Handwritten signature)
(подпись)

ВрИО директора Горбунова Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » 09 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия:
8-4752-72-99-50