



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038  
ул. Советская, д. 191, Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: [t1\\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru](mailto:t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru)  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № ТЗ/214-630**

МАОУ "СОШ №35"  
Законному представителю

14 февраля 2018 по адресу: 392026, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Сенько, д. 10  
дата (место проведения проверки)

Везёнкин Владимир Алексеевич государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области,  
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 14.02.18г № ТЗ/214-630 муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35". (МАОУ "СОШ №35")(ИНН: 6833006248; ОГРН: 1036894110186) ОКВЭД: 85.14. тел. 734955; 440906, [tambov3589@yandex.ru](mailto:tambov3589@yandex.ru) [tambov3517@yandex.ru](mailto:tambov3517@yandex.ru) в присутствии: директора Гупор Ирины Юрьевны (действующей на основании устава)

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Принять меры по устранению выявленных нарушений, допущенных (ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат №2" при эксплуатации электроустановок

№ п.п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не регистрируется периодический осмотр средств защиты	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2; 1.2.6, 1.7.3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п. 1.4.3	14.03.18
2.	Отсутствует работник ответственный за электрохозяйство и замещающий ответственного за электрохозяйство отвечающие требованиям правил.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.3.	14.03.18
3.	Не проведена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим	Правила технической эксплуатации электроустановок	14.03.18

№ п.п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
	эксплуатационным с отметкой на них о проверке в установленные сроки	потребителей п. 1.2.6. 1.5.18; 1.8.3	
4.	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического* и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4.3.	14.03.18
5.	Не предъявлены списки работников: имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.5.27. п.1.8.9.	14.03.18
6.	Не составлены, ответственным за электрохозяйство, годовые планы (графики) (план ППР) на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок. График не утверждён техническим руководителем Потребителя.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.6.3.	14.03.18
7.	Средства защиты, изолирующие клещи, одна пара диэлектрических перчаток, один указатель низкого напряжения, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок, не удовлетворяют требованиям соответствующих государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п.1.7.3.	14.03.18
8.	Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ не проводятся в установленные сроки:	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.4.15	14.03.18
9.	Результаты осмотров заземляющих устройств не заносятся в паспорт заземляющего устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.9.	14.03.18
10.	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения не нанести надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.12.5.	14.03.18

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Ростехнадзора по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Подписи лиц, выдавших предписание:  
государственный инспектор отдела государственного  
энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области  
Владимир Алексеевич Везёнкин



С предписанием на 3 листах ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил

директор Гутор Ирина Юрьевна  
(должность, ФИО,



14.02.18г.  
дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

---

---