



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000

тел/факс 8 (4752) 47-25-12 / 47-20-26

E-mail: tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru

http://www.68.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 9669-п

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

«23» ноября 2020 г.

г. Тамбов

Кому: муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 35» (далее – МАОУ СОШ № 35),
организация общественного питания в общеобразовательном учреждении
МАОУ СОШ № 35;

юридический адрес:

392026, г. Тамбов, ул. Сенько, д. 10 (корпус 1),

392014, г. Тамбов, ул. Нагорная, д. 14 (корпус 2);

фактические адреса осуществления деятельности:

г. Тамбов, ул. Сенько, д. 10;

г. Тамбов, ул. Нагорная, д. 14;

телефон: 8(4752)-73-49-55;

E-mail: tambov3517@yandex.ru,

ОГРН 1036894110186, ИНН/КПП 6833006248/682901001.

(указать сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес ЮЛ; ФИО ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

Я, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Литвинова Елена Владимировна, проанализировав информацию, поступившую из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» (далее - ФБУЗ ЦГиЭ в Тамбовской области),

установил:

при организации питания школьников не выполняются санитарно-эпидемиологические требования в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в несоответствии температуры горячей воды в точке разбора обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (пункт 3.3, пункт 6.14, пункт 6.15) и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (пункт 5.8, пункт 5.10, пункт 5.11, пункт 5.15), а также методическим рекомендациям МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».

Факт несоответствия температуры горячей воды в точке разбора обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям на пищеблоках МАОУ СОШ № 35, расположенными по адресам: г. Тамбов, ул. Сенько, д. 10; г. Тамбов, ул. Нагорная, д. 14, подтверждается гигиенической оценкой результатов лабораторных испытаний, проведенных

ФБУЗ ЦГиЭ в Тамбовской области (экспертное заключение от 20.11.2020 г. № 94.ГО.ГДП, протоколы лабораторных испытаний от 20.11.2020 г. №№ пр4849, пр4850) в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Новая Система Услуг» по распоряжению заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Г.А. Толстовой от 26.10.2020 г. № 431

По результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний, проведённых ФБУЗ ЦГиЭ в Тамбовской области, установлено:

- в организации общественного питания, расположенной по адресу: г. Тамбов, ул. Нагорная, д. 14, температура горячей воды в точке разбора моечной столовой посуды составила +40,7⁰С, а в точке разбора моечной кухонной посуды составила +38,5⁰С (при нормируемой не ниже +65⁰С);
- в организации общественного питания, расположенной по адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, д. 10, температура горячей воды в точке разбора моечной столовой посуды составила +51,5⁰С, а в точке разбора моечной кухонной посуды составила +51,6⁰С (при нормируемой не ниже +65⁰С).

Невыполнение предусмотренными санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемическими (профилактическими) мероприятиями, направленными на предотвращение возникновения и распространение инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), в том числе предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами — СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», создаёт угрозу причинения вреда жизни или здоровью человека, в том числе связанную с возможностью возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а также с целью предупреждения завоза и распространения инфекционных болезней на территории Тамбовской области, в т. ч. коронавирусной инфекции, и в соответствии со статьёй 50 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Обеспечить температуру горячей воды в точках разбора не ниже +65 ⁰ С в организациях общественного питания МАОУ СОШ № 35, расположенных по адресам: г. Тамбов, ул. Нагорная, д. 14; г. Тамбов, ул. Сенько, д. 10.	25.11.2020 г.
2.	Обеспечить своевременное и в полном объёме проведение предусмотренными санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространение инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), в том числе предусмотренные санитарно-	25.11.2020 г.

<p>эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» и СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" в части соблюдения обязательных санитарно-эпидемиологических требований к температуре горячей воды, мытью и обработке посуды и инвентаря.</p> <p>Основание:</p> <ul style="list-style-type: none"> - статья 11, статья 17, статья 29, статья 30 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». - пункт 3.3, пункт 6.14, пункт 6.15 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». - пункт 5.8, пункт 5.10, пункт 5.11, пункт 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования". - пункт 2.1, пункт 2.6, раздел VIII СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». - раздел II, раздел VI СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». - МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». 	
---	--

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ СОШ № 35.
 — (должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Документарно подтвержденную информацию, в том числе протокол лабораторных испытаний и прочее, подтверждающую выполнение данного предписания, предоставить в управление Роспотребнадзора по Тамбовской области (г. Тамбов, ул. Б. Васильева, дом 5) в срок до 27.11.2020 г.
 (приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено

законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечёт административную ответственность по статье 19.7 КоАП Российской Федерации.

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий влекут наложение административного наказания по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Предписание вручено:

представитель юридического лица,
директор школы МАОУ СОШ № 35 Гүтор Ирина Юрьевна

_____ 24.11.2020 г.

(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении -
(приложить уведомление)

Предписание отправлено по электронной почте на электронный адрес:
tambov3517@yandex.ru (вх. от " 24 " ноября 2020 г. N 90 (уведомление иным способом).

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт
управления Роспотребнадзора
по Тамбовской области
(наименование территории)



Е.В. Литвинова
(расшифровка подписи)