



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Тамбовской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000  
тел/факс 8 (4752) 47-25-12 / 47-20-26  
E-mail: [tambov\\_rpn@68.rospotrebnadzor.ru](mailto:tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru) [http:// www.68.rospotrebnadzor.ru](http://www.68.rospotrebnadzor.ru)  
ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 10008**  
**об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства**

« 28 » 12 . 2015

г. Тамбов

Кому муниципальному автономному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №35» г. Тамбова

(указать сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес ЮЛ; ФИО ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

При обследовании объектов: муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35» г. Тамбов, ул. Сенько, д. 10, ул. Нагорная, д. 14

(указать наименование объекта и его адрес)

рассмотрении представленных документов: акта проверки Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области № 768 от 28.12.2015 года

(перечислить рассмотренные документы)

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

п.4.5. – гардероб не оснащен ячейками для обуви;

п.4.9. п.10.1. - расчетное количество обучающихся в классах не определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося в учебных кабинетах, в связи с этим площадь на 1 обучающегося в учебных помещениях составляет 1,6 - 2,4 м<sup>2</sup>, при норме 2,5 м<sup>2</sup>;

п.4.25. – в туалете для мальчиков на 3-ем, 2-ом этажах кабины не оборудованы дверями. Унитазы не оборудованы сидениями. Туалеты 1, 4 этажей нуждаются в проведении капитального ремонта. Туалеты 1, 2 этажей старого здания не функционируют, из-за неудовлетворительного санитарно- технического состояния;

п.4.28. – потолки в спортивном зале, моечной столовой посуды, в туалете для девочек на 4-ом этаже в затеках в связи с протеканием кровли. Потолок в коридоре 4 этажа (нового здания) в затеках, требует ремонта. Стены в кабинетах №120, 210, 302, 407, 412 с трещинами. Мастерские (столярная, слесарная) нуждаются в проведении капитального ремонта;

Вх № 14  
03.02.2016

- п.4.29. - полы в кабинетах № 120, 203, 209, 302, 403, 405, 407, в переходе 1 и 2 этажа (старого здания школы) с дефектами и механическими повреждениями;
- п.5.3. – в трех учебных кабинетах требует замены ученическая мебель;
- п.5.8. - кабинеты физики и химии не оборудованы специальными столами, имеющими устойчивое к действию агрессивных веществ покрытие. В кабинете химии не функционирует вытяжной шкаф;
- п.6.8 – в старом здании корпуса оконные блоки в учебных кабинетах и коридорах старые, плотно не закрываются, что не позволяет проводить проветривание в любое время года;
- п.7.1.8.- светопроемы учебных кабинетов №402, 407 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами;
- п.7.2.4. - уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах № 211, 217, 221 ниже нормы-81-211 лк. (при норме не менее 300 люкс.);
- п.7.2.6. - в учебных кабинетах классные доски не оборудованы местным освещением – софитами;
- п.8.3. п.4 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 г. « О водоснабжении и водопользовании» - проба питьевой воды, отобранная из питьевого фонтанчика по исследованным санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам по повышенному содержанию железа-1,82 мг/л, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.
- п.10.7, 10.8.- расписание учебных занятий в течении учебного дня в 5-11-х классах составлено без учета трудности предметов и сочетания динамического и статического компонентов во время занятий, трудные предметы проводятся на 1-х, 5-х, 6-х уроках.
- СанПиН 2.4.5.2409 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:**
- п.3.3.– не оборудованы смесителями раковины для мытья рук перед входом в обеденный зал;
- п.3.4- в буфете, расположенном в отдельном помещении не установлены раковины для мытья рук;
- п.5.1. – внутренняя отделка стен буфета, проведена материалами, не позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию. Стена в мучном цехе с трещиной, штукатурка осыпается. Потолок в моечном отделении столовой посуды требует ремонта.
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»:
- п. 5.2.- не организована и не проведена туберкулинодиагностика 2 раза в год детям, больным хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта;
- п.5.7.- допущены в детскую организацию дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика: Медведкин Д.Д. 16.04.2001 г.р., Власенко А. 04.07.1999 г., Мордасов Е.09.07.1999 г.р., Нефедов В. 22.05.2007 г.р., Хромов А.А. 29.07.2006 г.р.
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:
- пункта 4.2 раздела 1 - в прививочных кабинетах корпусов по ул. Сенько, д.10, ул.Нагорная, д.14 на поверхности потолка имеются дефекты (трещины), что затрудняет проведение влажной уборки и обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» статья 5 часть 2, Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 года №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» пункт 12. п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- отсутствуют профилактические прививки против дифтерии и столбняка у сотрудников: Каленникова Т.В., Пучкова Д.Н, Горюнова М.П., у двух сотрудников с момента ревакцинации прошло более 10 лет: Сергеева О.С, Гейченко Л.В.

#### Корпус №2

п.3.1- территория образовательного учреждения ограждена забором не по всему периметру;

п.4.5. –гардероб не оснащен ячейками для обуви;

п.4.9. п.10.1.- расчетное количество обучающихся в классах не определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося в учебных кабинетах, в связи с этим площадь на 1 обучающегося в учебных помещениях составляет 1,7 -2,3 м<sup>2</sup>, при норме 2,5 м<sup>2</sup>;

п.4.25. – на первом и втором этажах функционирует по одному санузелу, на третьем и четвертом этажах санузлы не функционируют;

п.4.28. – стены в кабинетах №206, 215, 220, 303, 304, 305 с трещинами;

п.4.28. 4.29 - раздевалки, санузлы, душевые при спортивном зале, столярная мастерская, помещения 4 этажа нуждаются в проведении капитального ремонта. В спортивном зале потолок требует ремонта;

п.4.29. - полы в учебных кабинетах №202, 206, 215, 220, 303, 304, 307, коридорах 2, 4 этажей с дефектами и механическими повреждениями;

п.5.3 – в 9 учебных кабинетах на 4 этаже отсутствует ученическая мебель;

п.6.8 –оконные блоки в учебных кабинетах 4 этажа, коридорах 3, 4 этажей, столовой старые, плотно не закрываются, что не позволяет проводить проветривание в любое время года;

п.7.1.8. - светопроемы учебных кабинетов №106, 108, 215, 304, 308, изо не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами;

п.7.2.4. - уровни искусственной освещенности на столах в учебных кабинетах № 204, 220, 304, 306, 308 ниже нормы:101-161 лк., при норме не менее 300 люкс.;

п.7.2.6. - классные доски не оборудованы местным освещением – софитами;

п.8.1.- не обеспечены горячим водоснабжением, мастерские для трудового обучения, кабинеты физики, химии, лаборантские.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предлагаю:**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Проводить комплектование учебных классов в соответствии с гигиеническими нормативами, исходя из расчета площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах.	25.08.2016 г.
	<b>В корпусе №1 г.Тамбов, ул. Сенько, д.10</b>	

2.	Гардероб оборудовать ячейками для обуви.	25.08.2016 г.
3.	Заменить линолеум в учебных кабинетах №202, 206, 215, 220, 303, 304, 307.	25.08.2016 г.
4.	Провести ремонт пола в переходе (старого здания школы) 1, 2 этажей.	25.08.2017 г.
5.	Предусмотреть замену оконных блоков (в старом здании корпуса школы) в учебных кабинетах и коридорах.	25.08.2017 г.
6.	Провести капитальный ремонт туалетов на 1, 4 этажах, и на 1, 2 этажах старого корпуса школы.	25.08.2017 г.
7.	Оборудовать дверями кабины в санузлах для мальчиков на 2, 3 этажах. Унитазы оборудовать сидениями.	01.06.2016 г.
8.	Провести капитальный ремонт мастерских.	25.08.2016 г.
9.	Провести ремонт потолков в спортивном зале, моечной столовой посуды, в коридоре на 4-ом этаже.	25.08.2016 г.
10.	Заменить линолеум в кабинетах № 120, 203, 209, 302, 403, 405, 407.	25.08.2016 г.
11.	Провести ремонт стен в кабинетах №120, 210, 302, 407, 412 .	25.08.2016 г.
12.	Оборудовать кабинеты физики и химии специальными столами, имеющими устойчивое к действию агрессивных веществ покрытие.	25.08.2017 г.
13.	Провести ремонт вытяжного шкафа в кабинете химии.	25.08.2016 г.
14.	Светопроемы учебных кабинетов №402, 407 оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами.	25.08.2016 г.
15.	Довести до нормы уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах № 211, 217, 221.	25.08.2016 г.
16.	Оборудовать местным освещением классные доски.	25.08.2016 г.
17.	Приобрести регулируемую мебель в учебные кабинеты.	25.08.2016 г.
18.	Составить расписание учебных занятий в 5-11 классах с учетом трудности предметов и сочетания динамического и статического компонентов во время занятий.	25.08.2016 г.
19.	Обеспечить ОУ питьевой водой в соответствии с требованиями гигиенических нормативов.	01.02.2016 г.
20.	Оборудовать смесителями раковины для мытья рук перед входом в обеденный зал	25.08.2016 г.
21.	Установить раковины для мытья рук в буфете.	25.08.2016 г.
22.	Провести ремонт буфета в ходе, которого заменить обои на материалы, подвергающиеся мытью и дезинфекции.	25.08.2016 г.
	<b>В корпусе №2 г.Тамбов, ул.Нагорная, д.14</b>	
23.	Провести ограждение участка образовательного учреждения по всему периметру.	25.08.2016 г.
24.	Гардероб оборудовать ячейками для обуви.	25.08.2016 г.
25.	Провести капитальный ремонт не функционирующих туалетов.	25.08.2017 г.
26.	Провести капитальный ремонт раздевалок, санузлов, душевых при спортивном зале, столярной мастерской, помещений 4 этажа.	25.08.2017 г.
27.	Провести ремонт пола в коридоре 2, 4 этажей.	25.08.2017 г.
28.	Заменить линолеум в учебных кабинетах №№202, 206, 215, 220, 303, 304, 307.	25.08.2016 г.
29.	Приобрести регулируемую мебель в учебные кабинеты 4 этажа.	25.08.2017 г.
30.	Предусмотреть замену оконных блоков (блоки в учебных кабинетах 4 этажа, коридорах 3, 4 этажей, столовой.	25.08.2017 г.

	305.	
32.	Провести ремонт учебных кабинетов № 6, 25, 26 в ходе, которого заменить обои на материалы, подвергающиеся мытью и дезинфекции.	25.08.2016 г.
33.	Светопроемы учебных кабинетов №106, 108, 215, 304, 308, оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами.	25.08.2016 г.
34.	Оборудовать местным освещением классные доски.	25.08.2016 г.
35.	Довести до нормы уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах № 204, 220, 304, 306, 308.	25.08.2016 г.
36.	Обеспечить горячим водоснабжением, мастерские для трудового обучения, кабинеты физики, химии, лаборантские	25.08.2017 г.
37.	Провести ремонт в прививочных кабинетах двух корпусов.	25.08.2016 г.
38.	Направить Каленникову Т.В., Пучкову Д.Н, Горюнову М.П., Сергееву О.С, Гейченко Л.В. для проведения профилактических прививок против дифтерии по месту жительства. Сведения о профилактической прививке против дифтерии внести в личную медицинскую книжку.	01.02.2016 г.
39.	Допускать в детскую организацию детей, которым не проводилась туберкулинодиагностика при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.	01.02.2016 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г.Тамбова.

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений санитарного законодательства представить по адресу: г.Тамбов, ул.Б.Васильева, д.5 до «01» февраля 2016 года, «05» июня 2016 года, «30» августа 2016 года, «30» августа 2017 года.

(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено директору МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г.Тамбова Гутор Ирине Юрьевне 28.12.2015 г.

(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

Предписание может быть обжаловано (приложить уведомление) в порядке, установленном действующим законодательством

Заместитель руководителя  
(наименование территории)

МП



(подпись)

Г.А. Толстова  
(расшифровка подписи)