



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тамбовской области

**ПРОКУРАТУРА  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА  
г. ТАМБОВА**

ул. Мичуринская, д. 5, г. Тамбов, 392000,  
тел. 71-16-20

08.06.2015 № 327ж-2015

Директору МАОУ «Средняя  
образовательная школа № 35»

Гутор И.Ю.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
санитарно-эпидемиологического  
законодательства

Прокуратурой Советского района г. Тамбова по обращению Мягких С.А. проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в МАОУ СОШ № 35 г. Тамбова.

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся воспитанников.

В результате проведенной проверки МАОУ СОШ №35 (корпус 1), расположенного по адресу: ул. Сенько, д.10, выявлены следующие нарушения требований СанПиН 2.4.72.289021-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189:

-п.4.28 – санитарно – техническое состояние в кабинете № 28, предназначенном для обучения начальных классов, неудовлетворительное, от стен и потолка осыпается штукатурка;

-п.4.29 – полы в кабинете не ровные, ветхие со щелями, имеют механические повреждения.

В соответствии с п.п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Кроме того согласно ч. 7. ст.28 вышеуказанного закона образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством

Вс. № 42  
08.06.2015

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Вышеуказанные обстоятельства влекут за собой нарушение прав обучающихся на надлежащие условия обучения, а также создают угрозу жизни и здоровья обучающихся.


Указанные обстоятельства свидетельствуют о грубом нарушении «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, допущенными заместителем директора МАОУ СОШ № 35 по административно-хозяйственной работе Суровец С. В.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно с участием представителя прокуратуры Советского района г. Тамбова рассмотреть данное представление и принять меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах в письменной форме сообщить в прокуратуру Советского района г. Тамбова в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции



Н.В. Качалкина

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 35»**

**ОГРН 1036894110186 ИНН 6833006248**

**392026, г. Тамбов, ул. Сенько, д.10**

**Тел, факс: 8 (4752) 73-49-55**

**E-mail: [tambov3589@yandex.ru](mailto:tambov3589@yandex.ru)**

**№ 106**

**« 16 » июня 2015 г**

Заместителю прокурора  
Советского района г.Тамбова  
советнику юстиции  
Н.В.Качалкиной

Администрация МАОУ СОШ № 35 г.Тамбова сообщает, что Ваше Представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства от 08.06.2015 № 327ж-2015 было рассмотрено в присутствии помощника прокурора Советского района г.Тамбова Истомина А.В. С целью устранения недостатков были приняты следующие меры:

- произведен ремонт стен кабинета № 26, предназначенный для обучения учащихся начальных классов;
- заключен договор № 27/22 от 11.06.2015 с ООО «ФНП «КОЛОРИТРУС» на монтаж натяжных потолков;
- планируется ремонт пола и покрытие линолеумом;
- Суровцу С.В., заместителю директора по АХР, объявлено замечание (копия приказа прилагается).

Директор школы

И.Ю.Гутор