



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тамбовской области

ПРОКУРАТУРА
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ТАМБОВА

ул. Мичуринская, 5
г. Тамбов, 392000

Директору муниципального
автономным общеобразовательным
учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №35»

Гутор И.Ю.

24.08.2020 №02-01-19-2020

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности, о противодействии
терроризму, о социальной защите инвалидов

Прокуратурой Советского района города Тамбова в процессе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, о противодействии терроризму, о социальной защите инвалидов, допущенные в деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35», функционирующего в двух корпусах, являющихся объектами с массовым пребыванием людей -- №1 по адресу: г.Тамбов, ул.Сенько, д.10 и №2 по адресу: г.Тамбов, ул.Нагорная, д.14.

13.09.2020 в городе Тамбове состоятся выборы главы администрации Тамбовской области и в органы местного самоуправления.

Установлено, что в помещениях МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35», в частности, в корпусах №1 и №2, размещаются и функционируют избирательные участки соответственно №№781,782,783,784 и №№788,789, где 13.09.2020 будет осуществляться голосование по выборам главы администрации Тамбовской области.

Исходя из положений ч.2 ст.37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Согласно ч.3 ст.37 указанного нормативно-правового акта руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах

своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе прокурорского надзора установлено, что указанные требования администрацией МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» в полной мере не соблюдались.

В процессе проверки выявлено, что в нарушение положений п.п.«в» п.42 утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на дверью эвакуационного выхода из холла 1-го этажа -- являющегося центром избирательного участка №782, где эксплуатировался светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.

Также в нарушение указанных требований отсутствовали колпаки /рассеиватели/ на 5 электросветильниках в спортивном зале учреждения, являющегося центром №783.

Кроме того, в нарушение положений п.17.1 утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» правил противопожарного режима в Российской Федерации администрацией МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» на территории корпуса №1 не произведен покос травы вблизи недостроенной части здания объекта, расположенного напротив дома №16 по улице Сенько города Тамбова.

Исходя из положений п.7 ст.2 Федерального закона от 6.03.2006. N35-ФЗ «О противодействии терроризму», одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма.

Ст.3 Федерального закона от 06.03.2013 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» определяет следующие основные понятия:

противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устраниению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом, под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная

территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Согласно положений п.2 ст.5 Федерального закона «О противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

П.3.1 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» предусматривает, что юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации

В процессе проверки установлено, что в деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» принцип приоритета мер предупреждения терроризма в своей деятельности игнорируется.

Указанным учреждением проведены категорирования эксплуатируемых объектов, разработаны, согласованы с компетентными органами и имеются паспорта безопасности.

Установлена возможность беспрепятственного доступа и проникновения посторонних лиц в недостроенное нефункционирующее здание -- пристройку к зданию корпуса №1 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» и на территорию данного учреждения. Установлено, что в данном недостроенном здании отсутствуют окна, имеются проемы и незапертые решетчатые металлические двери.

Исходя из положений п./п.«в»,«ж» п.24, п.25, п.26 утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2.08.2019 N1006 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, в целях обеспечения антитеррористической защищенности соответствующих объектов осуществляются мероприятия -- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их

функционированием, а также периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений.

Непринятие мер по обеспечению ограничения доступа посторонних лиц в вышеотмеченные помещения создает реальную угрозу безопасности граждан, совершения террористических актов, снижает антитеррористическую защищенность учреждения.

Также установлено, что на первых этажах зданий МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» не оборудованы помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), что свидетельствует об игнорировании положений п.п.«в» п.25 указанных Требований.

Администрацией МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» меры, направленные на ознакомление членов избирательных комиссий, функционирующих на избирательных участках №№781-784; 788,789, с мероприятиями антитеррористической защищенности на объектах учреждения не принимались, не проведены занятия, инструктажи по действиям при угрозе и совершении террористических актов, о пожарной безопасности, с учетом проведения 13.08.2020 голосования по выборам.

Кроме того, в нарушение положений ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» во 1-ом корпусе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» не созданы условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры – избирательным участкам №№781-784, центральный вход в здание не оборудован пандусом. Во 2-ом корпусе указанного учреждения возможен доступ таких лиц в здание по пандусу заднего входа. Однако, отсутствуют указатели и наглядная информация об этом.

Выявленные нарушения снижают пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность объектов с массовым пребыванием МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35», избирательных участков №№781-784, 788,789, ограничивают доступ инвалидов на них.

Кроме того, указанное свидетельствует об отсутствии контроля со стороны ответственных должностных лиц МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» и его руководителей.

На основании изложенного и руководствуясь положениями ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно с участием представителя прокуратуры Советского района г.Тамбова рассмотреть данное представление и принять меры к устраниению выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных работников к дисциплинарной ответственности.
3. О конкретных результатах в месячный срок письменно проинформировать прокуратуру Советского района г.Тамбова.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

С.В.Филатов

