



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тамбовской области

**ПРОКУРАТУРА  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА ТАМБОВА**

ул. Мичуринская, 5  
г. Тамбов, 392000

23.06.2020 № 02-01-28-2020

Директору МАОУ СОШ №35

Гутор И.Ю.

ул. Сенько, д. 10, г.Тамбов

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
законодательства об образовании и  
пожарной безопасности

Прокуратурой Советского района г.Тамбова по указанию прокуратуры области проведена проверка исполнения законодательства об образовании в деятельности МАОУ «СОШ №35».

П.п. 2 п.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлена обязанность образовательных организаций создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Исходя из положений ч.2 ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Согласно ч.3 ст.37 указанного нормативно-правового акта руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В процессе проверки выявлено, что в нарушение положений п.6 и п. 43 утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 Правил противопожарного режима в Российской Федерации в эксплуатируемом указанным образовательным учреждением здании корпуса 2 в коридоре первого этажа не обеспечено размещение табличек с номером

телефона для вызова пожарной охраны, а также направления движения при эвакуации.

Аналогичные нарушения выявлены в ходе обследования корпуса 1.

В нарушение п.п. «в» п.42 приборы освещения, используемые в кабинетах 7, 9 и 12 здания образовательного учреждения, не имеют колпаков (плафонов). Выявленные нарушения создают предпосылки для возникновения пожаров, в случае последних угрожают жизни и здоровью детей на объекте с массовым пребыванием людей.

Несоблюдение требований законодательства об антитеррористической защищенности создает предпосылки к нарушениям прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в образовательной организации.

Указанные нарушения стали возможными в результате ослабления со стороны руководства образовательной организации контроля за работой подчиненных работников, недостаточной организации выполнения требований антитеррористической защищенности.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно, с участием представителя прокуратуры района, рассмотреть настоящее представление.
2. Принять конкретные меры по устранению нарушений законодательства, их причин и условий им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
4. О результатах и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции



С.В. Филатов