

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 35»**

ОГРН 1036894110186 ИНН 6833006248

392026, г. Тамбов, ул. Сенько, д.10

Тел, факс: 8 (4752) 73-49-55

E-mail: tambov3517@yandex.ru

№ 155
« 30 » 06 20 20

Заместителю прокурора
Советского района г.Тамбова
советнику юстиции
С.В. Филатову

Администрация МАОУ СОШ № 35 г.Тамбова сообщает, что Ваше Представление об устранении нарушений законодательства об образовании и пожарной безопасности от 23.06.2020 № 02-01-28-2020 было рассмотрено в присутствии помощника прокурора Советского района г.Тамбова Истомина А.В.

С целью устранения недостатков были приняты следующие меры:

- в коридоре первого этажа здания корпуса 1 по ул. Сенько 10 и корпуса 2 по ул. Нагорная, 14 размещены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны и таблички, указывающие направления движения при эвакуации;

- приборы освещения в кабинетах 7, 9 и 12 закрыты плафонами;

- Мистюкову Д.И., заместителю директора по АХР, Бусиной Е.С., заведующему хозяйством, объявлено замечание (копия приказа прилагается).

Директор школы



И. Ю. Гутор

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35»

П Р И К А З

26.06.2020

г.Тамбов

№ 262

О применении дисциплинарного взыскания

Прокуратурой Советского района г. Тамбова была проведена проверка соблюдения требований законодательства об образовании и пожарной безопасности. В ходе проверки было выявлено следующие нарушения:
- в коридоре первого этажа корпуса № 1 и № 2 МАОУ СОШ № 35 не размещены таблички с номерами телефонов для вызова пожарной охраны, а также направления движения при эвакуации;
- в кабинетах № 7, № 9, № 12 корпуса № 2 приборы освещения не имеют колпаков (плафонов).

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Мистюкову Д.И., заместителю директора по АХР, Бусиной Е.С., заведующему хозяйством, устранить выявленные нарушения в срок до 29.06.2020.

2. Мистюкову Д.И., заместителю директора по АХР, Бусиной Е.С., заведующему хозяйством, объявить замечание.

Директор



И.Ю. Гутор

С приказом от 26.06.2020 № 262 ознакомлены и согласны:

ФИО	Подпись	Дата
Мистюков Д.И.		26.06.20
Бусина Е.С.		26.06.20